

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОКРОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОПКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2024 года

№ 6 с. Топки

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах администрации Топковского сельского поселения и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 212-ФЗ (ред. от 25.12.2023 г) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения в населенных пунктах, расположенных на территории администрации Топковского сельского поселения, администрация Топковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории администрации Топковского сельского поселения согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов администрации Топковского сельского поселения, согласно приложению 2.
3. Утвердить форму акта проверки источников наружного противопожарного водоснабжения согласно приложению 3.
4. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории администрации Топковского сельского поселения , результаты проверки оформлять актом.
5. Администрации Топковского сельского поселения, а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:
 - 5.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

5.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

5.3. Обеспечить подъезд и площадки для забора воды с источников наружного противопожарного водоснабжения. В зимнее время осуществлять расчистку подъездных дорог и площадок от снега.

6. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории администрации Топковского сельского поселения определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

7. Разместить данное постановление администрации Топковского сельского поселения на официальном сайте администрации сельского поселения в сети интернет.

8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

9. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.О.Главы администрации

Топковского сельского поселения



Л.Г.Гутник

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории администрации Топковского сельского поселения.

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водопровод.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся:

- 1) централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод);
- 2) водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 3) пожарные резервуары;
- 4) другие естественные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

1.4. Допускается предусматривать наружное противопожарное водоснабжение от водных объектов и (или) пожарных резервуаров для населенных пунктов с числом жителей до 5000 человек; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема), расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого наружного противопожарного водопровода; зданий и сооружений класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 15 литров в секунду; складов грубых кормов объемом до 1000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); складов минеральных удобрений

объемом до 5000 кубических метров (либо нескольких зданий и (или) сооружений того же суммарного объема); зданий радиотелевизионных передающих станций, холодильников и хранилищ овощей и фруктов.

1.5. Допускается не предусматривать противопожарное водоснабжение для населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

1.6. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация Топковского сельского поселения.

1.7. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой и обеспечены подъездной дорогой. Крышки люков должны быть обозначены указателями.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация Топковского сельского поселения, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- наличие крышки.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

Администрация сельского поселения, организации водопроводного хозяйства, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре–ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции;
- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

**Перечень
наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на
территории населённых пунктов администрации Топковского сельского
поселения.**

№ п/п	Вид водоисточника, характеристика	Адрес и координаты привязки	Ведомственная принадлежность
1	Пруд с. Топки, Щебеночный подъезд	с. Топки ул. Школьная, западнее на 50 метров от границы производственного здания № 1	Администрация Топковского сельского поселения
2	Пруд д. Лутовиново	Д. Лутовиново, ул. им. И.С.Тургенева, западнее на 40 метров от границы производственного участка	
3	Пруд с. Смирные	с. Смирные, ул. Центральная, западнее на 30 метров от границы	
4	Водонапорная башня д. Никольское	Д. Никольское ул. Центральная , восточнее на 100 метров от здания МОУ Никольская основная общеобразовательная школы	

АКТ
проверки технического состояния противопожарного водоема

« »

2024 г.

Я, нижеподписавшаяся, балансодержатель администрации Топковского сельского поселения и.о. Главы администрации Топковского сельского поселения Гутник Ларисе Геннадьевна, составили настоящий акт в том, что в период с « » по « » 20.. года проведена проверка №1 (см. приложение 1) технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

Подписи:

Балансодержатель администрация Топковского сельского поселения Гутник Лариса Геннадьевна -

Примечание: АКТ составлен в 2-х экземплярах по одному каждой стороне: один Гутник Л.Г., главе администрации Топковского сельского поселения, один – ПСЧ пгт Покровское, Покровского района, Орловской области .